

協議図面は、このチェックリストで必ず確認したうえで、下水道課へご提出ください。
ご提出後、著しく確認が漏れている場合は、詳細な確認は行わずにご返却することがあります。
協議中の図面は1部、修正完了後の最終図面は3部をご提出ください。
(このチェックリストは、協議の確認事項を網羅しているものではありません。あくまでも、協議を円滑に行うための補助資料です。)



指…芦屋市排水設備施工指針

マ…事前協議における排水計画図書の作成マニュアル

チェックリスト① 図面の作成方法について		参考ページ
☐ 1	本管(管種・口径)・人孔番号の表記はあるか。	マ3
☐ 2	取付管のオフセット(上流人孔・敷地境界からの距離)の表記はあるか。	マ2,3
☐ 3	取付管の現地確認の旨の表記はあるか。	指8,マ2
☐ 4	排水管・桝などの記号・線種・色の使い分けは適切か。	指21,マ2,3,4
☐ 5	排水管情報(管種・口径・延長・勾配・流下方向)、側溝情報(幅・延長・流下方向・蓋の有無)の表記はあるか。	マ2,3,4
☐ 6	桝番号は下流からナンバーリングされているか。汚水・雨水で番号(数字・アルファベットなど)を使い分けているか。	マ2,3,4
☐ 7	桝リストには桝の種類(取付桝・最終桝・中間桝)、小口径桝の記号、桝寸法、桝深さ、蓋の種類、備考欄(ごみネット付・ステップ付など)の表記はあるか。	指21,22,マ5,6
☐ 8	必要な詳細図の添付はあるか。 汚水取付管(新設・撤去)、雨水排水管(開渠側溝or道路集水桝～雨水最終桝)、受水槽、ゴミ置き場、阻集器、排水槽、雨水浸透施設(浸透桝・浸透管)、雨水桝(溜桝)	マ4～7
☐ 9	各図の表記に不整合はないか。(平面図と平面詳細図、系統図と平面詳細図、両図の排水管情報・立上がり排水管・排水管情報など)	マ2,3,4
☐ 10	系統図には接続されている排水器具・接続する桝の表記はあるか。	マ12
☐ 11	汚水流量・雨水流量の計算方法は適切か。	マ9
☐ 12	排水区域流域図には流域毎に流出管があり、それぞれで流量計算されているか。	マ8
☐ 13	ディスポーザー設置の場合、「排水計画書」or「ディスポーザー排水計画書の提出について」の添付があるか。	マ14

チェックリスト② 排水設備計画の指針適合について		参考ページ
☐ 1	分流区域・合流区域における汚水・雨水の排水方法は適切か。	指2,3,9,12
☐ 2	阪急電鉄以南区域における浸透施設(浸透桝・浸透管)の設置は適切か。	指19,マ2
☐ 3	駐車21台以上の場合、220L以上の阻集器(ガソリントラップ)があるか。※洗車施設設置の場合、駐車6台以上。	指17,18,マ2
☐ 4	汚水・雨水が発生する屋外の洗い場・ゴミ置き場の排水方法は適切か。※共栓設置が必要。	指3,マ2
☐ 5	管・桝の口径・延長は適切か。※排水管口径は先細りではないか。折曲点・勾配変化点・会合点に桝を設置。	指11～13,マ2
☐ 6	汚水取付桝・汚水小口径桝の口径は適切か。※汚水のみ小口径桝使用可。	指13～15
☐ 7	汚水取付桝は官民境界から1m以内か。※雨水排水が本管の場合、雨水取付管も同様。	指11,マ2
☐ 8	原則、取付管は1敷地に1本、口径は150mm以上か。※不要な取付管は撤去が必要。	指8
☐ 9	ガーデンパン・樋管・ドレン管(給湯器、エアコン)の排水先は適切か。	指3,4,16,マ2
☐ 10	排便管の会合点の桝は段差付か。※「90Y」ならば「90YS」	指14
☐ 11	会所桝(汚水桝・雨水桝)の内寸は桝深さに適しているか。※汚水桝は管底＝桝底、桝深さ＝GL～桝底、浸透桝は桝底の碎石部を含む、防臭桝は最小内寸350mm。	指11,12,マ4,6
☐ 12	側溝蓋がない場合、開渠～暗渠の接続部にスクリーン設置があるか。※設置の旨を記載。	指16,マ2
☐ 13	掃除口の設置は適切か。	指15,16
☐ 14	浸透桝は密閉蓋orごみネット付か。	指19,マ6
☐ 15	落差調整桝(雨水桝＋掃除口)の接続長さは3m以内か。	指13,マ2
☐ 16	樋管の雨水桝への接続長さは3m以内か。※超える場合は掃除口を設置。	指16,マ2