

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和3年12月22日		令和4年1月6日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴後曇		曇一時雪		
気 温	10.0℃		10.5℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	19.4℃	20.6℃	17.4℃	19.5℃	
pH	7.9	7.3	7.6	7.3	5.8~8.6
SS (mg/l)	54	4	110	3	40 以下
BOD (mg/l)	110	4	130	5	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	50,000	0	29,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴 前々日 晴		前日 曇時々晴 前々日 晴一時雨		