

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和3年3月18日		令和3年4月1日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴		曇後晴		
気 温	11.5℃		16.7℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	18.5℃	19.9℃	19.3℃	20.7℃	
pH	7.8	7.2	7.7	7.2	5.8~8.6
SS (mg/l)	52	1	49	3	40 以下
BOD (mg/l)	120	2	110	2	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	50,000	0	24,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴 前々日 曇一時雨		前日 晴 前々日 晴時々曇		