

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和2年5月20日		令和2年6月3日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	曇り		晴れ		
気 温	21.7℃		23.9℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	21.5℃	21.9℃	23.9℃	24.1℃	
pH	7.6	6.8	7.6	7.4	5.8~8.6
SS (mg/l)	38	3	43	2	40 以下
BOD (mg/l)	90	6	110	3	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	19,000	0	24,000	0	3,000 以下
備 考	前日 曇り 前々日 曇り/雨		前日 晴れ 前々日 曇り		