

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和2年6月10日		令和2年7月2日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	曇り		晴れ		
気 温	28.1℃		24.5℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	24.9℃	25.1℃	24.6℃	24.1℃	
pH	7.7	7.2	7.5	7.0	5.8~8.6
SS (mg/l)	38	3	37	1	40 以下
BOD (mg/l)	92	4	82	7	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	38,000	0	42,000	1	3,000 以下
備 考	前日 晴れ時々曇り 前々日 晴れ		前日 曇り 前々日 雨		