

芦屋下水処理場 水質検査結果

試験項目 \ 試験日	令和2年9月23日		令和2年10月7日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	曇のち晴		晴時々曇		
気 温	26.0℃		20.8℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	26.8℃	26.8℃	25.0℃	25.8℃	
pH	7.6	7.4	7.8	7.2	5.8～8.6
SS (mg/l)	41	2	42	3	40 以下
BOD (mg/l)	100	4	88	4	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	33,000	0	26,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴のち曇 前々日 晴時々曇		前日 晴時々曇 前々日 曇のち晴		