

芦屋下水処理場 水質試験結果

試験項目 \ 試験日	平成30年10月17日		平成30年11月7日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴れ		晴れ		
気 温	22.9℃		18.6℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	24.0℃	24.7℃	23.3℃	24.0℃	
pH	7.4	7.1	7.5	7.2	5.8~8.6
SS (mg/l)	53	1	97	2	40 以下
BOD (mg/l)	90	5	110	10	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	87,000	0	61,000	0	3,000 以下
備 考	前日 曇り/晴れ 前々日 曇り		前日 曇り/晴れ 前々日 晴れ		