

芦屋下水処理場 水質試験結果

試験項目 \ 試験日	平成31年3月13日		平成31年4月3日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴れ		晴れ		
気 温	10.4℃		9.8℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	17.8℃	18.5℃	17.1℃	17.6℃	
pH	7.7	7.2	6.6	6.3	5.8~8.6
SS (mg/l)	100	2	130	3	40 以下
BOD (mg/l)	190	3	190	3	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	60,000	0	110,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴れ/曇り 前々日 曇り		前日 晴れ/雨 前々日 晴れ		