

芦屋下水処理場 水質試験結果

試験項目 \ 試験日	平成31年4月18日		令和元年5月8日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴れ		晴れ		
気 温	17.5℃		20.1℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	20.2℃	20.5℃	20.8℃	20.0℃	
pH	7.3	7.4	7.5	7.2	5.8~8.6
SS (mg/l)	80	2	79	2	40 以下
BOD (mg/l)	160	3	190	5	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	72,000	0	93,000	0	3,000 以下
備 考	前日 曇り 前々日 晴れ/曇り		前日 晴れ 前々日 曇り		