

芦屋下水処理場

水質試験結果

試験項目	試験日	平成30年 4月 19日		平成30年 5月 10日		活性汚泥法処理 による基準
天 候		晴れ		晴れ		
気 温		19.5℃		15.6℃		
検 水 名		流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)		20.6℃	19.4℃	20.7℃	20.4℃	
p H		7.5	7.2	7.4	7.0	5.8 ~ 8.6
S S (mg / l)		80	4	72	3	40 以下
B O D (mg / l)		150	13	190	5	15 以下
大腸菌群数 (コ / ml)		150,000	0	110,000	0	3,000 以下
備 考		前日 晴れ 前々日 曇り		前日 晴れ 前々日 曇り		