

芦屋下水処理場 水質試験結果

試験項目 \ 試験日	平成30年8月14日		平成30年9月13日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴れ		曇り		
気 温	32.7℃		26.7℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	28.7℃	28.0℃	25.9℃	25.4℃	
pH	6.9	7.3	7.3	7.0	5.8~8.6
SS (mg/l)	110	2	25	2	40 以下
BOD (mg/l)	190	20	34	3	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	340,000	0	70,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴れ 前々日 晴れ		前日 曇り 前々日 晴れ		