

芦屋下水処理場 水質試験結果

試験項目 \ 試験日	令和元年9月12日		令和元年10月2日		活性汚泥法処理 による基準
天 候	晴れ		晴れ		
気 温	27.4℃		27.8℃		
検 水 名	流 入 水	処 理 水	流 入 水	処 理 水	
水 温 (℃)	28.1℃	27.8℃	27.3℃	26.8℃	
pH	7.3	7.0	7.4	7.3	5.8～8.6
SS (mg/l)	24	1	110	2	40 以下
BOD (mg/l)	100	8	140	9	15 以下
大腸菌群数(コ/ml)	670,000	0	250,000	0	3,000 以下
備 考	前日 晴れ時々雨 前々日 晴れ		前日 晴れ/曇り 前々日 曇り/晴れ		