

芦屋市環境処理センターのダイオキシン類の測定結果（令和元年度）

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、実施した測定結果です。

規制値：法律などの数値

1 排ガス中のダイオキシン類

区 分	1号炉	2号炉	規制値	単位
施設規模（焼却能力）	4,792	4,792	—	Kg/h
排出ガス量（乾き）	32,700	32,000	—	m ³ /h
採 取 日	H31.4.18	R2.3.6	—	—
ダイオキシン類	0.028	0.0082	1.00	ng-TEQ/m ³ N

2 焼却灰・ばいじん処理物中のダイオキシン類

区 分	焼却灰				ばいじん処理物				規制値	単位
	H31.4.15	R元.7.10	R元.10.9	R2.1.10	H31.4.15	R元.7.10	R元.10.9	R2.1.10		
採 取 日	H31.4.15	R元.7.10	R元.10.9	R2.1.10	H31.4.15	R元.7.10	R元.10.9	R2.1.10	—	—
ダイオキシン類	0.0020	0.00069	0.0043	0.0047	0.36	0.42	0.40	0.82	3	ng-TEQ/g-dry

※ばいじんは、バグフィルターで捕集した飛灰を言います。

※ばいじん処理物は、薬剤処理をしているため、基準(規制値)を適用しません。