

芦屋市環境処理センターのダイオキシン類の測定結果（令和6年度）

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、実施した測定結果です。（空欄は、測定後記入します。）

規制値：法律などの数値

1 排ガス中のダイオキシン類

区 分	2号炉	1号炉	規制値	単位
施設規模（焼却能力）	4,792	4,792	—	kg/h
排出ガス量（乾き）	22,000	25,000	—	m³/h
採取日	R6.4.18	R9.8.28	—	—
ダイオキシン類	0.0600	0.022	1	ng-TEQ/m3n

2 焼却灰・ばいじん処理物中のダイオキシン類

区 分	焼却灰				規制値	単位
採取日	R6.5.7	R6.8.6	R6.11.5	R7.2.4	—	—
ダイオキシン類	0.0026	0.0071	0.0150	0.0110	3	ng-TEQ/g-dry

ばいじん処理物			
R6.5.7	R6.8.6	R6.11.5	R7.2.4
3.2	4.2	3.0	4.2

※ばいじんは、バグフィルターで捕集した飛灰を言います。
※ばいじん処理物は、薬剤処理をしているため規制値を適用しません。