

芦屋市環境処理センターの水銀濃度測定結果（令和8年度）

大気汚染防止法等に基づき、実施した測定結果です。（空欄は、測定結果が出てから記入します。）

規制値：法律などの数値

1 排ガス中の水銀濃度

運 転 焼 却 炉	2号炉運転	2号炉運転	1号炉運転	1号炉運転	2号炉運転	1号炉運転	規制値	単位
採 取 日	R8. 4. 17	R8. 6. 4					—	—
全 水 銀	1. 3	1. 3					50	μ g/Nm3

2 大気環境中の水銀濃度

測 定 場 所	打出浜小学校	高浜高層住宅	打出浜小学校	高浜高層住宅	指針値	単位
運 転 焼 却 炉					—	—
採 取 日					—	—
水 銀					0. 04	μ g/m3以下

※測 定 値：日平均値
指 針 値：年平均値 環境省中央環境審議会の規定数値
測定場所：打出浜小学校、高浜高層住宅(高浜町9-2)

※「不検出」と数値の左の「<」は、検出下限値以下