

芦屋市環境処理センターの水銀濃度測定結果（令和7年度）

大気汚染防止法等に基づき、実施した測定結果です。（空欄は、測定結果が出てから記入します。）

規制値：法律などの数値

1 排ガス中の水銀濃度

運転焼却炉	2号炉運転	2号炉運転	1号炉運転	1号炉運転	2号炉運転	1号炉運転	規制値	単位
採取日	R7.4.18	R7.6.5	R7.7.17	R7.9.4	R7.12.3		—	—
全水銀	1.7	1.1	1.8	0.8	2.2		50	μg/Nm ³

2 大気環境中の水銀濃度

測定場所	打出浜小学校	高浜高層住宅	打出浜小学校	高浜高層住宅	指針値	単位
運転焼却炉	2号炉		1号炉		—	—
採取日	R7.10.28～R7.10.29				—	—
水銀	0.00073	0.0024			0.04	μg/m ³ 以下

※測定値：日平均値

指針値：年平均値 環境省中央環境審議会の規定数値

測定場所：打出浜小学校、高浜高層住宅（高浜町9-2）