

芦屋市立中学校建築年度及び耐震診断結果・改修工事年度一覧表

施設名	棟名称	棟		建築年月	構造	階層数	面積 (㎡)	耐震 区分	第1次診断		第2次診断				改修 年度	改修後		
		番号	枝番						年度	Is値	年度	Is値	CTuSD	q値		年度	Is値	CTuSD
精道中学校	管理・特別教室・普通教室棟	12		R2.12	R	4	10,010	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	体育館棟	13		R4.7	R	4	5,015	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山手中学校	第2体育館	29		S53.3	R	2	563	旧	改修済				H22	0.89	0.31	1.03		
	管理教室棟	34		H30.12	R	4	5,654	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別教室棟	36		R2.4	R	2	2,496	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	体育館棟	37		R2.8	R	3	2,553	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
潮見中学校	管理教室棟	1	1	S54.3	R	3	1,252	旧	改修済				H22	0.72	0.47	1.57		
			628				旧	改修済				H22	0.72	0.47	1.57			
		1	2	S54.3	R	3	400	旧	改修済				H22	0.77	0.31	1.03		
			1,060				旧	改修済				H22	0.77	0.31	1.03			
	EV棟	1	5	H8.3	S	3	36	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	教室棟	2	1	S54.3	R	3	648	旧	改修済				H21	0.72	0.41	1.37		
			431				旧	改修済				H21	0.72	0.41	1.37			
			690				旧	改修済				H21	0.72	0.41	1.37			
	教室棟	9		S62.3	R	3	764	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	体育館棟	4	1	S54.3	R	2	1,170	旧	改修済				H22	0.72	0.76	2.53		
			126				旧	改修済				H22	0.72	0.76	2.53			
	格技棟	5		S54.3	R	2	813	旧	-	-	H20	0.93	0.99	3.30	-	-	-	-
	渡り廊下	11		H8.4	R	3	107	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡り廊下	12		H8.5	R	3	107	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
給食・特別教室棟	14		H27.7	R	2	891	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡り廊下	15		H27.7	R	2	58	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※対象建物は非木造の校舎等で2階以上又は延床面積が200平方メートル以上の中学校の校舎等