

## 芦屋市立幼稚園建築年度及び耐震診断結果・改修工事年度一覧表

施設名	棟名称	棟		建築年月	構造	階層数	面積 (㎡)	耐震 区分	第1次診断		第2次診断				改修			
		番号	枝番						年度	Is値	年度	Is値	CTuSD	q値	年度	Is値	CTuSD	q値
宮川幼稚園	管理保育棟	4	1	S46.11	R	2	1,113	旧	H19	0.85	—	—	—	—	—	—	—	—
			2	S61.8	R	2	161	新			—	—	—	—	—	—	—	—
	渡り廊下棟	7		H27.2	S	2	136	新	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
岩園幼稚園	保育棟	4	1	H29.3	R	2	633	新	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	管理・遊戯棟		2		R	3	736		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小槌幼稚園	管理保育棟	1		S39.11	R	2	655	旧	H19	0.51	改修済				H21	0.71	0.31	1.03
	保育棟	3		S55.3	R	2	406	旧	H19	0.85	—	—	—	—	—	—	—	—
西山幼稚園	管理保育棟	1		S50.3	R	2	1,109	旧	H19	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—
潮見幼稚園	管理保育棟	1		S54.3	R	2	1,257	旧	H19	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—

※ 対象建物は非木造の校舎等で2階以上又は延床面積が200平方メートル以上の幼稚園校舎等