

芦屋市立小学校建築年度及び耐震診断結果・改修工事年度一覧表

施設名	棟名称	棟		建築年月	構造	階層数	面積 (㎡)	耐震 区分	第1次診断				第2次診断				改修			
		番号	枝番						年度	Is値	年度	Is値	CTuSD	q値	年度	Is値	CTuSD	q値		
精道小学校	特別教室棟	11	1	H17.11	R	4	1,833	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	普通教室棟		2	H18.3	R	4	2,750	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理特別教室棟		3	H19.10	R	3	2,064	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	給食室		5	H19.10	R	3	337	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	体育館		4	H19.10	R	3	919	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	屋外付属棟	12		H17.10	S	2	86	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
宮川小学校	管理・給食・体育館棟	13	1	H7.3	R	3	1,182	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2	H7.3	R	3	362	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3	H7.3	R	3	1,145	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	特別教室棟	14		H8.3	R	3	4,329	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	管理特別教室棟	17		H9.3	R	3	1,424	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
プール・クラブハウス棟	20		H26.6	R	2	781	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
山手小学校	給食棟	8	1	S61.3	R	2	241	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2	S61.3	R	2	442	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	体育館棟	9	1	S61.3	R	2	959	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2	S61.3	R	2	100	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3	S61.3	R	2	47	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管理教室棟	17		H12.7	R	3	5,586	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
岩園小学校	体育館棟	15	1	H4.9	R	1	306	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			2	H4.9	R	2	1,078	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3	H4.9	R	1	173	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			4	H4.9	R	1	27	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	管理教室棟	21		H14.3	R	4	3,712	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	教室棟	22		H14.3	R	4	2,466	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
教室棟	25	1	H28.11	R	3	718	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	H29.10	R	3	968	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
朝日ヶ丘小学校	体育館給食棟	1	1	S47.3	R	3	65	旧	改修済				H20	0.70	0.78	2.60				
			2		R	3	937	旧	改修済				H20	0.70	0.78	2.60				
	教室棟	2	1	S47.3	R	4	2,993	旧	改修済				H19	0.71	0.78	2.60				
			2	S50.3	R	4	583	旧	改修済				H19	0.71	0.78	2.60				
			3	S61.8	R	4	148	新	-	-	-	-	-	-	-	-				
	管理特別教室棟	3	1	S47.3	R	2	40	旧	改修済				H20	0.76	0.85	2.83				
			2	S50.3	R	2	588	旧	改修済				H20	0.76	0.85	2.83				
EV棟	4		H19.11	S	4	51	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
EV棟	5		H19.11	S	4	20	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
潮見小学校	管理特別教室棟	1	1	S54.3	R	3	1,734	旧	改修済				H22	0.70	0.39	1.30				
	体育館	1	2	S54.3	R	1	936	旧	改修済				H22	0.73	0.81	2.70				
			5	S54.3	R	3	362	旧	改修済				H22	0.70	0.39	1.30				
	管理棟	1	3	S54.3	R	2	638	旧	改修済				H22	0.90	0.95	3.17				
	渡り廊下	1	4	S54.3	R	3	109	旧	改修済				H22	0.72	0.41	1.37				
	EV棟	7		H21.11	S	3	49	新	-	-	-	-	-	-	-	-				
	教室棟	2		S54.3	R	3	2,654	旧	改修済				H21	0.71	0.79	2.63				
打出浜小学校	教室棟	1		S57.3	R	3	2,719	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	管理教室棟	2		S57.5	R	3	3,104	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	EV棟	6		H19.9	S	3	22	新	-	-	-	-	-	-	-	-				
	体育館	3		S57.5	R	1	886	新	-	-	-	-	-	-	-	-				
浜風小学校	体育館	1	1	S57.3	R	2	146	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2	S57.3	R	2	891	新	-	-	-	-	-	-	-	-				
	管理教室棟	2	1	S57.3	R	3	2,889	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2	S57.3	R	3	532	新	-	-	-	-	-	-	-	-				
	渡り廊下	3	1	S57.3	R	3	928	新	-	-	-	-	-	-	-	-				
	EV棟	3	3	H13.10	S	3	36	新	-	-	-	-	-	-	-	-				
	教室棟	4		S57.3	R	3	967	新	-	-	-	-	-	-	-	-				
教室棟	5		S57.3	R	3	967	新	-	-	-	-	-	-	-	-					

※ 対象建物は非木造の校舎等で2階以上又は延床面積が200平方メートル以上の小学校の校舎等