

区分		項目名	単位			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	
					地点	①戸屋川表流水	⑤奥山浄水場 取水所	⑦三条北緑地	④落合橋調整池	③奥山貯水池	②奥池第3工区	⑫芦屋公園	⑨三条公園	⑧翠ヶ丘公園	⑪南戸屋浜 下水処理場
				基準値・目標値	種別	原水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
					定量下限値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	日付	-	-	-	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	
	2	時刻	-	-	-	9:00	8:30	8:50	10:00	9:00	9:15	10:00	9:20	9:30	
	1	気温	℃	-	-	28.0	28.0	29.0	30.0	25.5	25.5	30.0	29.0	29.0	
	2	水温	℃	-	-	28.0	29.0	28.0	30.0	24.0	26.5	30.0	28.0	33.0	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100 集落/mL以下	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	
	2	大腸菌	個 ₍₄₁₎ /L	検出されないこと	-	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	0.08	-	0.33	0.39	0.39	-	0.21	0.09	0.09	0.09	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOA) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005	0.000007	-	0.000007	-	0.000009	0.000009	-	-	0.000007	
	21	ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22	塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	-	0.06	0.06	0.06	-	0.07	0.08	0.08	0.07	
	23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	24	クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	0.001	-	0.013	0.016	0.014	-	0.027	0.014	0.014	0.017	
	25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	-	0.004	0.005	0.004	-	0.007	0.004	0.004	0.004	
	26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	-	0.005	0.005	0.005	-	<0.001	0.009	0.009	0.009	
	27	臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	-	0.002	0.001	0.001	-	<0.001	0.003	0.003	0.003	
	28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	-	0.027	0.030	0.027	-	0.033	0.036	0.036	0.040	
	29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	-	0.004	0.005	0.005	-	0.014	<0.003	<0.003	<0.003	
	30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	0.001	-	0.009	0.009	0.008	-	0.006	0.012	0.012	0.013	
	31	ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	0.001	0.001	0.001	
	32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
	33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	-	0.03	0.05	0.02	-	0.02	0.04	0.05	0.02	
	35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
	36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	39	塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	0.4	-	10.4	9.3	9.3	-	9.5	15.0	14.9	15.1	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 mg/L以下	0.5	-	35.3	34.2	34.1	-	21.7	40.0	40.1	40.6	
	41	蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	0.8	-	93.6	91.6	86.4	-	59.2	110	110	110	
	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	44	2-メチルシポルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	46	フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	0.3	-	0.8	0.7	0.7	-	1.0	0.9	0.9	0.8	
	48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.7	7.8	7.6	-	7.4	7.6	7.6	7.7	
	49	味	-	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	51	色度	度	5 度以下	-	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	52	濁度	度	2 度以下	-	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
※1 大腸菌における単位について、①戸屋川表流水、③奥山貯水池についてはMPN/100mLである。なお、表記下限は1.0である。															

区分	項目名		単位			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道
					地点	①芦屋川表流水	⑤奥山貯水場事務所	⑦三条北緑地	④落合橋調整池	③奥山貯水池	②奥池第3工区	⑫芦屋公園	⑨三条公園	⑧翠ヶ丘公園	④南芦屋浜下水処理場
				基準値・目標値	種別	原水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	原水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
				定量下限値		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	日付	-	-	-	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18	2026/8/18
	2	時刻	-	-	-	9:00	8:30	8:50	10:00	9:00	9:15	10:00	9:20	9:30	10:50
	1	気温	℃	-	-	28.0	28.0	29.0	30.0	25.5	25.5	30.0	29.0	29.0	31.0
	2	水温	℃	-	-	28.0	29.0	28.0	30.0	24.0	26.5	30.0	28.0	33.0	32.0
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002 mg/L 以下(暫定)	0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02 mg/L 以下	0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 mg/L以下	0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L	0.4 mg/L以下	0.04	-	<0.04	<0.04	<0.04	-	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08 mg/L以下	0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06	-	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 mg/L 以下(暫定)	0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02 mg/L 以下(暫定)	0.002	-	0.003	0.003	0.004	-	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004
	15	農薬類	-	1 以下	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	残留塩素 (※2)	mg/L	1 mg/L以下	0.1	-	0.6	0.6	0.5	-	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10 mg/L以上100 mg/L以下	0.5	-	35.3	34.2	34.1	-	21.7	40.0	40.1	40.7	40.6
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L	20 mg/L 以下	0.1	-	0.8	0.8	0.7	-	2.4	1.6	1.1	1.3	1.7
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3 mg/L以下	0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3.0 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	臭気強度(TON)	-	3 以下	1	-	<1	<1	<1	-	<1	<1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	30 mg/L以上200 mg/L以下	0.8	-	93.6	91.6	86.4	-	59.2	110	110	110	111
	25	濁度	度	1 度以下	0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値	-	7.5 程度	-	-	7.7	7.8	7.6	-	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上とし、濃力0に近づける	-	-	-1.1	-1.0	-1.2	-	-1.8	-1.2	-1.2	-1.0	-1.1
	28	従属栄養細菌	個/mL	2,000集落以下(暫定)	0	-	52	0	0	-	0	0	0	1	0
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 mg/L以下	0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 mg/L以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
独 自 項 目	1	生物	個/mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	クリプトスפורジウム	個/10L	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	3	ダイオキシン類	pgTEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	アンモニア態窒素	mg/L	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	電気伝導率	μS/cm	-	0.1	-	155	146	145	-	94.0	193	193	198	195
	6	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	全窒素	mg/L	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	全リン	mg/L	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	浮遊物質(SS)	mg/L	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	総トリハロメタン生成能	mg/L	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	アルカリ度	mg/L	-	0.2	-	31.7	32.1	31.8	-	17.7	32.2	32.3	32.9	32.2
	13	硝酸態窒素	mg/L	-	0.02	-	0.73	0.65	0.65	-	0.28	1.0	1.0	1.0	1.0
	14	溶存酸素	mg/L	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	嫌気性芽胞菌	個/100mL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	ジアルシア	個/10L	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	17	クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	プロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	クロロピクリン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	要検討PFAS	mg/L	-	0.000005	<0.000005	-	<0.000005	-	0.000008	<0.000005	-	-	-	0.000013

※2 ここでの残留塩素は遊離残留塩素のことを指す。