

芦屋市環境処理センターのダイオキシン類の測定結果（平成30年度）

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、実施した測定結果です。

規制値：法律などの数値

1 排ガス中のダイオキシン類

区 分	1号炉	2号炉	規制値	単位
施設規模（焼却能力）	4,792	4,792	—	Kg/h
排出ガス量（乾き）	27,100	26,400	—	m <sup>3</sup> /h
採 取 日	H30.4.25	H30.8.17	—	—
ダイオキシン類	0.020	0.023	1.00	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N

2 焼却灰・ばいじん処理物中のダイオキシン類

区 分	焼却灰				ばいじん処理物				規制値	単位
	H30.4.18	H30.7.18	H30.10.3	H31.1.16	H30.4.18	H30.7.18	H30.10.3	H31.1.16		
採 取 日	H30.4.18	H30.7.18	H30.10.3	H31.1.16	H30.4.18	H30.7.18	H30.10.3	H31.1.16	—	—
ダイオキシン類	0.0016	0.0038	0.00025	0.0043	0.11	0.22	0.39	0.34	3	ng-TEQ/g-dry

※ばいじんは、バグフィルターで捕集した飛灰を言います。

※ばいじん処理物は、薬剤処理をしているため、基準(規制値)を適用しません。