

芦屋市環境処理センターのダイオキシン類の測定結果（令和3年度）

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、実施した測定結果です。（空欄は、測定後記入します。）

規制値：法律などの数値

1 排ガス中のダイオキシン類

区 分	2号炉	1号炉	規制値	単位
施設規模（焼却能力）	4,792	4,792	—	Kg/h
排出ガス量（乾き）	26,000	22,000	—	m ³ /h
採 取 日	R3.4.9	R3.8.3	—	—
ダイオキシン類	0.000026	0.020	1	ng-TEQ/m ³ n

2 焼却灰・ばいじん処理物中のダイオキシン類

区 分	焼却灰				規制値	単位
	R3.4.9	R3.7.7	R3.10.13	R4.1.19		
採 取 日	R3.4.9	R3.7.7	R3.10.13	R4.1.19	—	—
ダイオキシン類	0.0047	0.00079	0.0027	0.0084	3	ng-TEQ/g-dry

ばいじん処理物			
R3.4.9	R3.7.7	R3.10.13	R4.1.19
0.74	4.3	1.0	1.0

※ばいじんは、バグフィルターで捕集した飛灰を言います。

※ばいじん処理物は、薬剤処理をしているため規制値を適用しません。